

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod liseň 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT/CERTIFICATE

č./No.: 5050042

Objednavatel/Ordering firm: ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO
Kotkova 3582/19, 669 02 Znojmo, Czech Republic

Výrobce/Držitel licence//Manufacturer/Licence holder: ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO
Kotkova 3582/19, 669 02 Znojmo, Czech Republic

Výrobek/Name of product: Řada bezpečnostních ochranných transformátorů - dvoukomorové/
Series of safety isolating transformer - double chamber bobbin

Obchodní značka/Trade mark:

Typ/Type of product: JBC Exxxxx-yyyy
(xxxxx - typ plechů, stah jádra, kostra/material and dimension of the core,
yyyy - pořadové číslo navjjeciho předpisu/serial number of specification)

Vstup/Input: 100 V, 120 V, 208 V, 230 V, 240 V, 50 Hz, bezpečnostní třída/Class I

Výstup/Output: 10 V - 44 V, 56,5 VA - 250 VA,
10 V - 48 V, 251 VA - 510 VA

Elektrotechnický zkušební ústav uděluje licenci na užívání značky/Electrotechnical Testing Institute is granting a licence for using the following mark



Touto značkou může být označován výrobek specifikovaný v tomto certifikátu po dobu platnosti níže uvedené smlouvy na užívání značky ENEC, při dodržení všech pravidel uvedených v této smlouvě./This mark may be used for the product specified in this certificate within validity of the Agreement on the use of the ENEC Mark by implementing all the rules stated in the Agreement.

Právo označovat výrobek výše uvedenou značkou je založeno na/The right to use the above mentioned mark for the product is based on:

- protokolu o zkouškách č./Test report No.: 503838-01/01 ze dne/of: 23.12.2005


Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky/A sample of the product was tested and found to be in conformity with:
EN 61558-1:97, EN 61558-2-6:97

- provedení inspekce v místě výroby – viz inspekční zpráva č./inspection in the place of manufacture – see inspection report No.: 501487 ze dne/of 22.6.2005
- smlouvě na užívání značky ENEC mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem č./the Agreement on the use of the ENEC Mark concluded between the ordering firm and the Electrotechnical Testing Institute No.: 503838

29.12.2005

V Praze dne/Prague

Ing. Pavel Kudrna
Manažer pro certifikaci a inspekce/
Certification and Inspection Manager



503838-01